



BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HCM

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG  
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số: 240423-9086

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH SAVILLS VIỆT NAM-CHI NHÁNH TP HCM  
Địa chỉ : 81-83-83B-85 HÀM NGHI, P NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1, TP HCM  
Tên mẫu : NƯỚC HỒ BƠI LỚN  
Ngày nhận mẫu : 24/04/2023  
Thời gian thử nghiệm : 24/04/2023 đến 28/04/2023  
Tình trạng mẫu : 1 CHAI PET 1.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục *	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	pH*	7.07		TCVN 6492:2011	6.0-8.5
4	Mùi Vị	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
5	Amoni (NH4+)*	< 0.05	mg/L	TCVN 6179-1:1996	3.0
6	Asen (As)	< 0.001	mg/L	SMEWW 3114B:2017	0.01

GHI CHÚ: Kết quả và Giới hạn tối đa cho phép của các chỉ tiêu AMONI được tính theo hàm lượng N.

**KẾT LUẬN:**

TP. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 4 năm 2023

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG  
TRƯỞNG PHÒNG TCCB

*(Handwritten signature)*



**Lê Đình Huân**

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều /1 không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HCM

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG**  
**& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số: 240423-9083

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH SAVILLS VIỆT NAM-CHI NHÁNH TP HCM  
Địa chỉ : 81-83-83B-85 HÀM NGHI, P NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1, TP HCM  
Tên mẫu : NƯỚC HỒ BƠI LỚN  
Ngày nhận mẫu : 24/04/2023  
Thời gian thử nghiệm : 24/04/2023 đến 28/04/2023  
Tình trạng mẫu : 1 CHAI PET 1.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	
2	Escherrichia coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu phân tích

KẾT LUẬN:

TP. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 4 năm 2023

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG  
TRƯỞNG PHÒNG TCCB

*(Handwritten signature)*



**Lê Đình Huân**

VILAS 209

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HCM

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG**  
**& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số: 240423-9085

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH SAVILLS VIỆT NAM-CHI NHÁNH TP HCM  
Địa chỉ : 81-83-83B-85 HÀM NGHI, P NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1, TP HCM  
Tên mẫu : NƯỚC HỒ BƠI NHỎ  
Ngày nhận mẫu : 24/04/2023  
Thời gian thử nghiệm : 24/04/2023 đến 28/04/2023  
Tình trạng mẫu : 1 CHAI PET 1.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục *	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	pH*	7.61		TCVN 6492:2011	6.0-8.5
4	Mùi Vị	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
5	Amoni (NH4+)*	< 0.05	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.30
6	Asen (As)	< 0.001	mg/L	SMEWW 3114B:2017	0.01

GHI CHÚ: Kết quả và Giới hạn tối đa cho phép của các chỉ tiêu AMONI được tính theo hàm lượng N.

KẾT LUẬN:

TP. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 4 năm 2023

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG  
TRƯỞNG PHÒNG TCCB



Lê Đình Huân

- Dấu (\*) là chi tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chi tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều 1/1 không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HCM

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG  
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số: 240423-9084

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH SAVILLS VIỆT NAM-CHI NHÁNH TP HCM  
Địa chỉ : 81-83-83B-85 HÀM NGHI, P NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1, TP HCM  
Tên mẫu : NƯỚC HỒ BƠI NHỎ  
Ngày nhận mẫu : 24/04/2023  
Thời gian thử nghiệm : 24/04/2023 đến 28/04/2023  
Tình trạng mẫu : 1 CHAI PET 1.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	
2	Escherichia coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu phân tích

KẾT LUẬN:

TP. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 4 năm 2023

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG  
TRƯỞNG PHÒNG TCCB

*(Handwritten signature)*



**Lê Đình Huân**

VILAS 209

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.