



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7026

Tên khách hàng : BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G
Địa chỉ : ẤP 86, XÃ NHÀ BÈ, TP HCM
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CĂN HỘ B21.
Ngày nhận mẫu : 10/12/2025
Thời gian thử nghiệm : 10/12/2025 đến 18/12/2025
Tình trạng mẫu : 1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Asen (As)	< 0.001	mg/L	PP/033WHL	0.01
2	Clo dư *	< 0.10	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0.2 - 1.0
3	Độ Đục	0.08	NTU	TCVN 6184:2008	2
4	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
5	Mùi Vị	Không có mùi lạ		Cảm quan	Không có mùi lạ
6	pH*	6.88		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
7	Amoni (tính theo N)*	< 0.02	mg/L	TCVN 6179-1:1996	1
8	Permanganat *	< 0.50	mg/L	TCVN 6186:1996	2

KẾT LUẬN: Trong các chỉ tiêu được phân tích: ngoại trừ chỉ tiêu CLO DƯ, MÙI và pH chỉ áp dụng khi đo tại hiện trường, các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 12 năm 2025

PKN. HÓA - LÝ

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHL

Phạm Vũ Cao Sơn

Phạm Vũ Cao Sơn



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7025

Tên khách hàng : BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G
Địa chỉ : ẤP 86, XÃ NHÀ BÈ, TP HCM
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CĂN HỘ B21.
Ngày nhận mẫu : 10/12/2025
Thời gian thử nghiệm : 10/12/2025 đến 14/12/2025
Tình trạng mẫu : 1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	Pseudomonas aeruginosa*	<1	Cfu/100ml	TCVN 8881:2011	<1
4	Staphylococcus aureus*	<1	Cfu/100ml	SMEWW 9213B.2023	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 12 năm 2025

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: **101225-7020**

Tên khách hàng : **BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G**
Địa chỉ : **ẤP 86,XÃ NHÀ BÈ,TP HCM**
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT CĂN HỘ G06.**
Ngày nhận mẫu : **10/12/2025**
Thời gian thử nghiệm : **10/12/2025 đến 18/12/2025**
Tình trạng mẫu : **1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Asen (As)	< 0.001	mg/L	PP/033WHL	0.01
2	Clo dư *	< 0.10	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0.2 - 1.0
3	Độ Đục	0.10	NTU	TCVN 6184:2008	2
4	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
5	Mùi Vị	Không có mùi lạ		Cảm quan	Không có mùi lạ
6	pH*	6.76		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
7	Amoni (tính theo N)*	< 0.02	mg/L	TCVN 6179-1:1996	1
8	Permanganat *	< 0.50	mg/L	TCVN 6186:1996	2

KẾT LUẬN: Trong các chỉ tiêu được phân tích: ngoại trừ chỉ tiêu CLO DƯ, MÙI và pH chỉ áp dụng khi đo tại hiện trường, các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 12 năm 2025

PKN. HÓA – LÝ

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

Phạm Vũ Cao Sơn

Phạm Vũ Cao Sơn



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7019

Tên khách hàng : BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G
Địa chỉ : ẤP 86, XÃ NHÀ BÈ, TP HCM
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CĂN HỘ G06.
Ngày nhận mẫu : 10/12/2025
Thời gian thử nghiệm : 10/12/2025 đến 14/12/2025
Tình trạng mẫu : 1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	Pseudomonas aeruginosa*	<1	Cfu/100ml	TCVN 8881:2011	<1
4	Staphylococcus aureus*	<1	Cfu/100ml	SMEWW 9213B.2023	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 12 năm 2025

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7035

Tên khách hàng : **BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G**
Địa chỉ : **ẤP 86,XÃ NHÀ BÈ,TP HCM**
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT CĂN HỘ E23.**
Ngày nhận mẫu : **10/12/2025**
Thời gian thử nghiệm : **10/12/2025 đến 14/12/2025**
Tình trạng mẫu : **1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	<i>E.coli</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 8881:2011	<1
4	<i>Staphylococcus aureus</i> *	<1	Cfu/100ml	SMEWW 9213B.2023	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 12 năm 2025

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS


ThS. Nguyễn Thị Nguyệt




Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7036

Tên khách hàng : BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G
Địa chỉ : ẤP 86, XÃ NHÀ BÈ, TP HCM
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CĂN HỘ E23.
Ngày nhận mẫu : 10/12/2025
Thời gian thử nghiệm : 10/12/2025 đến 18/12/2025
Tình trạng mẫu : 1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Asen (As)	< 0.001	mg/L	PP/033WHL	0.01
2	Clo dư *	< 0.10	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0.2 - 1.0
3	Độ Đục	0.12	NTU	TCVN 6184:2008	2
4	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
5	Mùi Vị	Không có mùi lạ		Cảm quan	Không có mùi lạ
6	pH*	6.69		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
7	Amoni (tính theo N)*	< 0.02	mg/L	TCVN 6179-1:1996	1
8	Permanganat *	< 0.50	mg/L	TCVN 6186:1996	2

KẾT LUẬN: Trong các chỉ tiêu được phân tích: ngoại trừ chỉ tiêu CLO DƯ, MÙI và pH chỉ áp dụng khi đo tại hiện trường, các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 12 năm 2025

PKN. HÓA – LÝ

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHL

Phạm Vũ Cao Sơn



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

Phạm Vũ Cao Sơn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7024

Tên khách hàng : BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G
Địa chỉ : ẤP 86, XÃ NHÀ BÈ, TP HCM
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CĂN HỘ D20.
Ngày nhận mẫu : 10/12/2025
Thời gian thử nghiệm : 10/12/2025 đến 18/12/2025
Tình trạng mẫu : 1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Asen (As)	< 0.001	mg/L	PP/033WHL	0.01
2	Clo dư *	< 0.10	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0.2 - 1.0
3	Độ Đục	0.11	NTU	TCVN 6184:2008	2
4	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
5	Mùi Vị	Không có mùi lạ		Cảm quan	Không có mùi lạ
6	pH*	6.68		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
7	Amoni (tính theo N)*	< 0.02	mg/L	TCVN 6179-1:1996	1
8	Permanganat *	< 0.50	mg/L	TCVN 6186:1996	2

KẾT LUẬN: Trong các chỉ tiêu được phân tích: ngoại trừ chỉ tiêu CLO DƯ, MÙI và pH chỉ áp dụng khi đo tại hiện trường, các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 12 năm 2025

PKN. HÓA - LÝ

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHL

Phạm Vũ Cao Sơn

Phạm Vũ Cao Sơn



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7023

Tên khách hàng : BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G
Địa chỉ : ẤP 86, XÃ NHÀ BÈ, TP HCM
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CĂN HỘ D20.
Ngày nhận mẫu : 10/12/2025
Thời gian thử nghiệm : 10/12/2025 đến 14/12/2025
Tình trạng mẫu : 1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	Pseudomonas aeruginosa*	<1	Cfu/100ml	TCVN 8881:2011	<1
4	Staphylococcus aureus*	<1	Cfu/100ml	SMEWW 9213B.2023	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 12 năm 2025

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7010

Tên khách hàng : BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G
Địa chỉ : ẤP 86, XÃ NHÀ BÈ, TP HCM
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CĂN HỘ C 04.
Ngày nhận mẫu : 10/12/2025
Thời gian thử nghiệm : 10/12/2025 đến 18/12/2025
Tình trạng mẫu : 1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Asen (As)	< 0.001	mg/L	PP/033WHL	0.01
2	Clo dư *	< 0.10	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0.2 - 1.0
3	Độ Đục	0.09	NTU	TCVN 6184:2008	2
4	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
5	Mùi Vị	Không có mùi lạ		Cảm quan	Không có mùi lạ
6	pH*	7.31		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
7	Amoni (tính theo N)*	< 0.02	mg/L	TCVN 6179-1:1996	1
8	Permanganat *	< 0.50	mg/L	TCVN 6186:1996	2

KẾT LUẬN: Trong các chỉ tiêu được phân tích: ngoại trừ chỉ tiêu CLO DƯ, MÙI và pH chỉ áp dụng khi đo tại hiện trường, các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 12 năm 2025

PKN. HÓA – LÝ

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS


Phạm Vũ Cao Sơn



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7009

Tên khách hàng : BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G
Địa chỉ : ẤP 86, XÃ NHÀ BÈ, TP HCM
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CĂN HỘ C 04.
Ngày nhận mẫu : 10/12/2025
Thời gian thử nghiệm : 10/12/2025 đến 14/12/2025
Tình trạng mẫu : 1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	Pseudomonas aeruginosa*	<1	Cfu/100ml	TCVN 8881:2011	<1
4	Staphylococcus aureus*	<1	Cfu/100ml	SMEWW 9213B.2023	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 12 năm 2025

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7029

Tên khách hàng : **BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G**
Địa chỉ : **ẤP 86,XÃ NHÀ BÈ,TP HCM**
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT MÁI THÁP B**
Ngày nhận mẫu : **10/12/2025**
Thời gian thử nghiệm : **10/12/2025 đến 14/12/2025**
Tình trạng mẫu : **1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	<i>E.coli</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 8881:2011	<1
4	<i>Staphylococcus aureus</i> *	<1	Cfu/100ml	SMEWW 9213B.2023	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 12 năm 2025

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7030

Tên khách hàng : BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G
Địa chỉ : ẤP 86, XÃ NHÀ BÈ, TP HCM
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT MÁI THÁP B
Ngày nhận mẫu : 10/12/2025
Thời gian thử nghiệm : 10/12/2025 đến 18/12/2025
Tình trạng mẫu : 1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Asen (As)	< 0.001	mg/L	PP/033WHL	0.01
2	Clo dư *	< 0.10	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0.2 - 1.0
3	Độ Đục	0.09	NTU	TCVN 6184:2008	2
4	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
5	Mùi Vị	Không có mùi lạ		Cảm quan	Không có mùi lạ
6	pH*	6.79		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
7	Amoni (tính theo N)*	< 0.02	mg/L	TCVN 6179-1:1996	1
8	Permanganat *	< 0.50	mg/L	TCVN 6186:1996	2

KẾT LUẬN: Trong các chỉ tiêu được phân tích: ngoại trừ chỉ tiêu CLO DƯ, MÙI và pH chỉ áp dụng khi đo tại hiện trường, các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 12 năm 2025

PKN. HÓA – LÝ

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHL

Phạm Vũ Cao Sơn

Phạm Vũ Cao Sơn



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7031

Tên khách hàng : **BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G**
Địa chỉ : **ẤP 86,XÃ NHÀ BÈ,TP HCM**
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT MÁI THÁP C**
Ngày nhận mẫu : **10/12/2025**
Thời gian thử nghiệm : **10/12/2025 đến 14/12/2025**
Tình trạng mẫu : **1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	<i>E.coli</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 8881:2011	<1
4	<i>Staphylococcus aureus</i> *	<1	Cfu/100ml	SMEWW 9213B.2023	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 12 năm 2025

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLs


ThS. Nguyễn Thị Nguyệt




Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7032

Tên khách hàng : BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G
Địa chỉ : ẤP 86, XÃ NHÀ BÈ, TP HCM
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT MÁI THÁP C
Ngày nhận mẫu : 10/12/2025
Thời gian thử nghiệm : 10/12/2025 đến 18/12/2025
Tình trạng mẫu : 1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Asen (As)	< 0.001	mg/L	PP/033WHL	0.01
2	Clo dư *	< 0.10	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0.2 - 1.0
3	Độ Đục	0.10	NTU	TCVN 6184:2008	2
4	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
5	Mùi Vị	Không có mùi lạ		Cảm quan	Không có mùi lạ
6	pH*	6.88		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
7	Amoni (tính theo N)*	< 0.02	mg/L	TCVN 6179-1:1996	1
8	Permanganat *	< 0.50	mg/L	TCVN 6186:1996	2

KẾT LUẬN: Trong các chỉ tiêu được phân tích: ngoại trừ chỉ tiêu CLO DƯ, MÙI và pH chỉ áp dụng khi đo tại hiện trường, các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 12 năm 2025

PKN. HÓA - LÝ

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLs

Phạm Vũ Cao Sơn

Phạm Vũ Cao Sơn



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7033

Tên khách hàng : **BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G**
Địa chỉ : **ẤP 86,XÃ NHÀ BÈ,TP HCM**
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT MÁI THÁP E**
Ngày nhận mẫu : **10/12/2025**
Thời gian thử nghiệm : **10/12/2025 đến 14/12/2025**
Tình trạng mẫu : **1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	<i>E.coli</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 8881:2011	<1
4	<i>Staphylococcus aureus</i> *	<1	Cfu/100ml	SMEWW 9213B.2023	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 12 năm 2025

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLs

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7034

Tên khách hàng : **BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G**
Địa chỉ : **ẤP 86,XÃ NHÀ BÈ,TP HCM**
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT MÁI THÁP E**
Ngày nhận mẫu : **10/12/2025**
Thời gian thử nghiệm : **10/12/2025 đến 18/12/2025**
Tình trạng mẫu : **1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Asen (As)	< 0.001	mg/L	PP/033WHL	0.01
2	Clo dư *	< 0.10	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0.2 - 1.0
3	Độ Đục	0.07	NTU	TCVN 6184:2008	2
4	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
5	Mùi Vị	Không có mùi lạ		Cảm quan	Không có mùi lạ
6	pH*	6.80		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
7	Amoni (tính theo N)*	< 0.02	mg/L	TCVN 6179-1:1996	1
8	Permanganat *	< 0.50	mg/L	TCVN 6186:1996	2

KẾT LUẬN: Trong các chỉ tiêu được phân tích: ngoại trừ chỉ tiêu CLO DƯ, MÙI và pH chỉ áp dụng khi đo tại hiện trường, các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 12 năm 2025

PKN. HÓA - LÝ

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS


Phạm Vũ Cao Sơn


Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7028

Tên khách hàng : BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G
Địa chỉ : ẤP 86, XÃ NHÀ BÈ, TP HCM
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT MÁI THÁP D
Ngày nhận mẫu : 10/12/2025
Thời gian thử nghiệm : 10/12/2025 đến 18/12/2025
Tình trạng mẫu : 1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Asen (As)	< 0.001	mg/L	PP/033WHL	0.01
2	Clo dư *	< 0.10	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0.2 - 1.0
3	Độ Đục	0.10	NTU	TCVN 6184:2008	2
4	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
5	Mùi Vị	Không có mùi lạ		Cảm quan	Không có mùi lạ
6	pH*	6.85		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
7	Amoni (tính theo N) *	< 0.02	mg/L	TCVN 6179-1:1996	1
8	Permanganat *	< 0.50	mg/L	TCVN 6186:1996	2

KẾT LUẬN: Trong các chỉ tiêu được phân tích: ngoại trừ chỉ tiêu CLO DƯ, MÙI và pH chỉ áp dụng khi đo tại hiện trường, các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 12 năm 2025

PKN. HÓA - LÝ

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS



Phạm Vũ Cao Sơn




Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7027

Tên khách hàng : BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G
Địa chỉ : ẤP 86, XÃ NHÀ BÈ, TP HCM
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT MÁI THÁP D
Ngày nhận mẫu : 10/12/2025
Thời gian thử nghiệm : 10/12/2025 đến 14/12/2025
Tình trạng mẫu : 1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	Pseudomonas aeruginosa*	<1	Cfu/100ml	TCVN 8881:2011	<1
4	Staphylococcus aureus*	<1	Cfu/100ml	SMEWW 9213B.2023	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 12 năm 2025

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7022

Tên khách hàng : **BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G**
Địa chỉ : **ẤP 86, XÃ NHÀ BÈ, TP HCM**
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT BỂ MÁI THÁP G**
Ngày nhận mẫu : **10/12/2025**
Thời gian thử nghiệm : **10/12/2025 đến 18/12/2025**
Tình trạng mẫu : **1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Asen (As)	< 0.001	mg/L	PP/033WHL	0.01
2	Clo dư *	< 0.10	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0.2 - 1.0
3	Độ Đục	0.09	NTU	TCVN 6184:2008	2
4	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
5	Mùi Vị	Không có mùi lạ		Cảm quan	Không có mùi lạ
6	pH*	6.72		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
7	Amoni (tính theo N)*	< 0.02	mg/L	TCVN 6179-1:1996	1
8	Permanganat *	< 0.50	mg/L	TCVN 6186:1996	2

KẾT LUẬN: Trong các chỉ tiêu được phân tích: ngoại trừ chỉ tiêu CLO DƯ, MÙI và pH chỉ áp dụng khi đo tại hiện trường, các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 12 năm 2025

PKN. HÓA - LÝ

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

(Signature of Phạm Vũ Cao Sơn)

Phạm Vũ Cao Sơn



(Signature of Nguyễn Ngọc Anh Tuấn)
Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7021

Tên khách hàng : **BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G**
Địa chỉ : **ẤP 86,XÃ NHÀ BÈ,TP HCM**
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT BỂ MÁI THÁP G**
Ngày nhận mẫu : **10/12/2025**
Thời gian thử nghiệm : **10/12/2025 đến 14/12/2025**
Tình trạng mẫu : **1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	<i>E.coli</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 8881:2011	<1
4	<i>Staphylococcus aureus</i> *	<1	Cfu/100ml	SMEWW 9213B.2023	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 12 năm 2025

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS


ThS. Nguyễn Thị Nguyệt



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

1. Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
2. Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
3. Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
4. Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7015

Tên khách hàng : **BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G**
Địa chỉ : **ẤP 86,XÃ NHÀ BÈ,TP HCM**
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT BỂ NGẦM G2**
Ngày nhận mẫu : **10/12/2025**
Thời gian thử nghiệm : **10/12/2025 đến 14/12/2025**
Tình trạng mẫu : **1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	<i>E.coli</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 8881:2011	<1
4	<i>Staphylococcus aureus</i> *	<1	Cfu/100ml	SMEWW 9213B.2023	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 12 năm 2025

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS


ThS. Nguyễn Thị Nguyệt



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7016

Tên khách hàng : BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G
Địa chỉ : ẤP 86, XÃ NHÀ BÈ, TP HCM
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT BỂ NGẦM G2
Ngày nhận mẫu : 10/12/2025
Thời gian thử nghiệm : 10/12/2025 đến 18/12/2025
Tình trạng mẫu : 1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Asen (As)	< 0.001	mg/L	PP/033WHL	0.01
2	Clo dư *	< 0.10	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0.2 - 1.0
3	Độ Đục	0.08	NTU	TCVN 6184:2008	2
4	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
5	Mùi Vị	Không có mùi lạ		Cảm quan	Không có mùi lạ
6	pH*	6.93		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
7	Amoni (tính theo N)*	< 0.02	mg/L	TCVN 6179-1:1996	1
8	Permanganat *	< 0.50	mg/L	TCVN 6186:1996	2

KẾT LUẬN: Trong các chỉ tiêu được phân tích: ngoại trừ chỉ tiêu CLO DƯ, MÙI và pH chỉ áp dụng khi đo tại hiện trường, các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 12 năm 2025

PKN. HÓA - LÝ

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS



Phạm Vũ Cao Sơn




Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7017

Tên khách hàng : **BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G**
Địa chỉ : **ẤP 86,XÃ NHÀ BÈ,TP HCM**
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT BỂ NGẦM G6**
Ngày nhận mẫu : **10/12/2025**
Thời gian thử nghiệm : **10/12/2025 đến 14/12/2025**
Tình trạng mẫu : **1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	<i>E.coli</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 8881:2011	<1
4	<i>Staphylococcus aureus</i> *	<1	Cfu/100ml	SMEWW 9213B.2023	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 12 năm 2025

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS


ThS. Nguyễn Thị Nguyệt




Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 101225-7018

Tên khách hàng : **BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G**
Địa chỉ : **ẤP 86, XÃ NHÀ BÈ, TP HCM**
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT BỂ NGẦM G6**
Ngày nhận mẫu : **10/12/2025**
Thời gian thử nghiệm : **10/12/2025 đến 18/12/2025**
Tình trạng mẫu : **1 CHAI 1.5L CÓ NIÊM PHONG-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Asen (As)	< 0.001	mg/L	PP/033WHL	0.01
2	Clo dư *	< 0.10	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0.2 - 1.0
3	Độ Đục	0.09	NTU	TCVN 6184:2008	2
4	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
5	Mùi Vị	Không có mùi lạ		Cảm quan	Không có mùi lạ
6	pH*	6.84		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
7	Amoni (tính theo N)*	< 0.02	mg/L	TCVN 6179-1:1996	1
8	Permanganat *	< 0.50	mg/L	TCVN 6186:1996	2

KẾT LUẬN: Trong các chỉ tiêu được phân tích: ngoại trừ chỉ tiêu CLO DƯ, MÙI và pH chỉ áp dụng khi đo tại hiện trường, các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 12 năm 2025

PKN. HÓA - LÝ

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

Phạm Vũ Cao Sơn

Phạm Vũ Cao Sơn



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.