

Ref No./Số Thông Báo: MO/082/2026

Ngày 13 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: SỰ CỐ CHÁY TẠI LÔ VĂN PHÒNG A.12.07 THÁP A – LÔ G NGÀY 13.06.2026

Kính gửi Quý Cư Dân,

Lời đầu tiên, Văn phòng Ban Quản Lý Sunrise Riverside lô G (“BQL”) xin gửi đến Quý Cư dân lời chúc sức khỏe cũng như lời cảm ơn chân thành vì đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Ban Quản lý xin thông báo đến Quý cư dân vào lúc 18h03 phát hiện sự cố tại tầng 12 - tháp A, có xảy ra sự cố cháy thùng carton ngoài logia. Ngay khi phát hiện, bộ phận Kỹ thuật và An ninh đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp xử lý và khống chế sự cố kịp thời, không để đám cháy lan rộng.

Đồng thời, bộ phận kỹ thuật đã vận hành kích hoạt hệ thống quạt hút khói hành lang và quạt tạo áp thang bộ nhằm hút khói ra khỏi hành lang đảm bảo an toàn cho Cư dân trong khu vực. Hiện sự cố đã được xử lý hoàn toàn và tình hình đã ổn định.

Cơ quan công an đã tiếp cận hiện trường và mời người trong lô văn phòng về Trụ sở Công an làm việc, BQL sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình đến Cư dân sớm nhất. BQL kính đề nghị Quý Cư dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, không tập kết vật liệu dễ cháy như thùng carton, giấy, rác ngoài logia, lối thoát hiểm của tòa nhà.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cư dân.

Mọi ý kiến đóng góp, Quý Cư dân vui lòng liên hệ đến Văn phòng Ban quản lý qua :

- Hotline : 0901 890 567 (Lô G).
- Hoặc địa chỉ email: Sunriseriverside-MO@savills.com.vn/

Trân trọng và cảm ơn
BAN QUẢN LÝ TOÀ NHÀ
SUNRISE RIVERSIDE
LÔ G
PHƯỚC KIẾN - TP. HCM

Mr. Nguyễn Anh Minh
Văn Phòng Quản Lý Sunrise Riverside.