

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5861/PCTT-KTAT

Xóm Chiếu, ngày 09 tháng 10 năm 2026

Về việc thông báo tiến độ thực hiện và thời gian dự
kiến lắp đặt, thay thế tủ RMU NOVA G1 bị sự cố

Kính gửi: Ban Quản lý Tòa nhà SUNRISE RIVERSIDE

Căn cứ tình hình sự cố tủ RMU NOVA G1 cấp điện cho trạm KDC Trần Thái 1.

Lúc 19 giờ 56 phút, ngày 06/10/2026 đã xảy ra sự cố tại tủ RMU NOVA G1 dẫn đến bật máy cắt đầu nguồn 478 Hữu Thọ thuộc trạm 220kV Nhà Bè. Để nhanh chóng khắc phục sự cố nêu trên, Công ty Điện lực Tân Thuận đã khẩn trương thực hiện các thủ tục điều động, trang bị tủ RMU và các phụ kiện kèm theo nhằm thay thế thiết bị hư hỏng để hệ thống điện tòa nhà vận hành ổn định trong thời gian tới, dự kiến kế hoạch khắc phục sự cố như sau:

- Ngày 11/10/2026: tập kết tủ RMU và các thiết bị liên quan phục vụ thi công tại trạm phòng KDC Trần Thái 1.

- Thời gian thi công: ngày 12/10/2026 (thứ 2).

Công ty Điện lực Tân Thuận thông tin trình tự, tiến độ xử lý sự cố nêu trên đến Ban Quản lý Tòa nhà SUNRISE RIVERSIDE được biết và đề nghị Quý Ban thông báo với cư dân, đồng thời phối hợp với đơn vị trong suốt quá trình thi công lắp đặt tủ RMU mới để đảm bảo an toàn, cung cấp điện cho lại toàn bộ BLOCK G1 thuộc Tòa nhà SUNRISE RIVERSIDE trong thời gian sớm nhất.

Thông tin liên lạc:

- Phụ trách thi công: Ông. Nguyễn Tuấn Anh - Đội trưởng Quản lý lưới điện; điện thoại: 0963.101.102.

- Phụ trách vận hành, thông báo gián đoạn điện: Ông. Giang Huy Cường - Đội trưởng Vận hành lưới điện; điện thoại: 0966.99.19.19.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ông Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng KHVT, QLĐT (để biết);
- Đội VHLD, QLLD (để thực hiện);
- Lưu: VT, KT&AT, NXT. (06)

KT. GIÁM ĐỐC
THỨ GIÁM ĐỐC



Châu Đình An